



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-055-06

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“ 17 ” марта 2017 г.
(дата составления)

КГ АПОУ «Авиатехникум»
(наименование юридического лица)
Законному представителю
КГ АПОУ «Авиатехникум»
(наименование юридического лица)

Юридический адрес: _____
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 24
Почтовый адрес: _____
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 24

На основании Акта проверки от 17.03.2017 г. № 08-055-06
руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401,
Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического
надзора Соловейчик Ю.М. – т. (342) 207-38-63доб.170
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при _____ плановой _____ выездной _____ проверке
(вид проверки, форма проверки)

КГ АПОУ «Авиатехникум»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
(распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от
20 февраля 2017 г. № 267-рп «О проведении плановой выездной проверки КГ АПОУ
«Авиатехникум»)
(дата распоряжения) (номер распоряжения) (наименование распоряжения)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушения
Электрические установки.			
1	Не предъявлена должностная инструкция лица, ответственного за электрохозяйство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.2.6.	Устранено во время проведения проверки
2	Не предъявлен утвержденный перечень должностей и профессий персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.4.3.	Устранено во время проведения проверки
3	Не предъявлен журнал вводного инструктажа.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.п.1.4.5; 1.7.9.	Устранено во время проведения проверки
4	Не предъявлен утвержденный перечень должностей и профессий персонала, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.4.4.	Устранено во время проведения проверки
5	Не предъявлено распоряжение руководителя Потребителя о назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже 3 по электробезопасности для присвоения 1 группы по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.4.4; «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приложение 1	Устранено во время проведения проверки
6	Не предъявлен журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.4.4.	Устранено во время проведения проверки
7	Не предъявлен утвержденный перечень должностей и профессий персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.4.3.	Устранено во время проведения проверки
8	Не предъявлены инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров, производству оперативных переключений	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1. 5.20.	28.08.2017
9	Не предъявлены утвержденные инструкции по охране труда для работников отдельных профессий и на отдельные виды работ.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.7.4.	Устранено во время проведения проверки
10	Не предъявлены на рабочих местах аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1. 7.15.	Устранено во время проведения проверки

11	Не предъявлен разработанный и утвержденный руководителем «Перечень работ, выполняемый в порядке текущей эксплуатации»	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.4.1.	28.08.2017
12	Не предъявлено положение об энергослужбе <i>структура</i>	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.п.1.2.1;1.4.2.	28.08.2017
13	Не предъявлен перечень электрозащитных средств	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п.п.1.2.3;1.3.9.	Устранено во время проведения проверки
14	Не предъявлены плакаты по электробезопасности	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 9	Устранено во время проведения проверки
15	Не предъявлен «Журнал учета и содержания средств защиты»	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п.1.4.2.Приложение 1	Устранено во время проведения проверки
✓ 16	Не предъявлено распоряжение руководителя о порядке хранения документации	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.8.1.	28.08.2017
✓ 17	Не предъявлен перечень технической документации, утвержденный руководителем, которая должна находиться у ответственного за электрохозяйство и на рабочих местах персонала	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.8.2.	28.08.2017
✓ 18	Отсутствуют надписи «Вкл – Откл» на приводах вводно-распределительного шкафа.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.п.2.2.14; 2.2.15.	28.08.2017
9 19	Однолинейные электрические схемы не утверждены 1 раз в 2 года лицом, ответственным за электрохозяйство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.5.18.	28.08.2017
? 20	На щите 0,4 кВ около актового зала отсутствует запирающее устройство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.2.4.	28.08.2017
✓ 21	Не предъявлен паспорт заземляющего устройства	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.7.15.	28.08.2017
✓ 22	Пол в помещении РУ-0.4 кВ требует ремонта и покраски пола. В помещении происходит образование цементной пыли.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.2.2.10.	28.08.2017
Тепловые установки.			
✓ 23	Оперативная схема тепловых сетей не утверждена	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 2.8.2.	28.08.2017

24	Не разработана программа пуска и гидравлического испытания тепловых сетей.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 6.2.20.	Устранено во время проведения проверки
25	Не предъявлен перечень оперативной документации, необходимых инструкций, схем не представлен.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 2.8.2; приложение 4	Устранено во время проведения проверки
26	На шкалах манометров отсутствует красная черта, указывающая величину разрешенного давления	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п.9.19	28.08.2017
27	Технический паспорт на ИТП не доработан.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п.п. 2.8.1; 9.1.5; приложение № 6	28.08.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвевская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Для полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и представить в письменной форме в семидневный срок в Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

С предписанием ознакомлен

Дическул Александр Дмитриевич ✓ _____ директор КГ АПОУ «Авиатехникум»
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
(подпись)

Ю.М. Соловейчик

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен
(кол-во листов предписания)

Дическул Александр Дмитриевич директор КГ АПОУ «Авиатехникум»
(должность, ФИО, дата)



17 марта 2017 г.

(подпись)

рег. № _____ от «17» марта 2017 г.